

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию воспитанников № 424
(МБДОУ - детский сад № 424)**

620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 2-б

тел. (343) 258-62-43 факс (343) 258-62-43

эл. почта: mdou424@eduekb.ru ОКПО 4857945 ОГРН 1026605766439 ИНН 6664053642 КПП 667901001

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Администрация МБДОУ – детского сада № 424 в лице заведующего Огородниковой Натальи Александровны информирует о выполнении предписания № 155/1/1 от 20.02.2021г. по итогам плановой выездной проверки (государственный пожарный надзор), (распоряжение о проведении проверки № 155 от 02.02.2021г., акт проверки № 155 от 20.02.2021г.).

Срок выполнения предписания: до 10.02.2022 года.

Нарушение требований пожарной безопасности	Предпринятые меры по устранению нарушений
Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь на лестничную клетку (2 этаж между помещениями 98 и 117 по тех. паспорту) (ст. 4, 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.16 (д) ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479).	На лестничной клетке 2 этажа между помещениями 98 и 117 установлена деревянная дверь с устройством для самозакрывания дверей, дверь имеет уплотнение - дверные резинки. Дата выполнения предписания: 25.02.2021г.
При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в тексте содержаться слова, способные вызвать панику (ст.4, ст. 6, ст.84 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 таблица 2 п.1 примечание СП 3 13130.2009; раздел 5 таблица 2 п.6 примечание НПБ 104-03).	В условиях МБДОУ записано звуковое оповещение (аудиофайл) в соответствии с требуемыми нормами (отсутствие слов, способных вызвать панику). Специалистами ООО «ПолиКом-А» 25.02.2021г. проведена работа по замене файла речевого оповещения. Дата выполнения предписания: 25.02.2021г.
На лестничных клетках допущено размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадок лестниц (ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020; п.6.32* СНиП 21-01-97*).	Изучена проектная документация здания после капитального ремонта (1991-1995гг.) в части системы отопления. Установлено, что чугунные радиаторы отопления были спроектированы и установлены на лестничных площадках в 1995 году. Проведены работы по замене 2-х чугунных радиаторов отопления. Для увеличения ширины проходов на путях эвакуации лестничных площадок чугунные радиаторы отопления с массивными защитными экранами заменены на плоские биметаллические радиаторы и смещены с центра лестничной площадки в угол, увеличив ширину прохода с 60 см до 90 см. Дата выполнения предписания: 13.09.2021г.

<p>Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 52 пп.6; п 13 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; СНиП 21-01-97* п. 7.12*).</p>	<p>Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (ООО «Электрик», акт № 42 от 06.05.2021г). Дата выполнения предписания: 06.05.2021г.</p>
<p>Не соблюдаются требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей (в помещениях групповых ячеек и в музыкальном зале не слышно звуковых сигналов СОУЭ) (с.46, ч.1 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, 83, 84, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479; пп.3.14-3.16, п. 3.22 НПБ 104-03; раздел СП 3.13130.2009).</p>	<p>На модернизацию АПС и СОУЭ необходимо 2000000,00 рублей. Составлены и отправлены письма о необходимости выделения финансовых средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Служебная записка на имя начальника управления образования Соколовской И.Р. № 11 от 26.02.2021 года о выполнении предписания до 10.02.2022г. • Докладная записка на имя начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 53 от 15.11.2021 года «О выделении средств на замену АПС и СОУЭ». <p>МБДОУ № 424 включен в перечень учреждений, нуждающихся в ремонте АПС и СОУЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Докладная записка начальника управления образования Чкаловского района Соколовской И.Р. на имя Ладейщикова М.Л. о выделении финансовых средств (800000,00) рублей для проведения работ по замене (модернизации) пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.. • Докладная записка на имя начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 7327/07/36.01-18 от 22.11.2021 «О выделении финансовых средств (2000000, 00 рублей) на модернизацию АПС и СОУЭ».
<p>Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре достигли предельного состояния срока службы ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 83, 91, 103; ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7).</p>	

Заведующий МБДОУ – детский сад № 424



Огородникова Н.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Огородникова Наталья Александровна

Действителен с 03.06.2022 по 03.06.2023