

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования
"город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург"
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Свердловской области
620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52, e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 155/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ВОСПИТАННИКОВ № 424 (МБДОУ- Детский Сад № 424) (ИНН 6664053642, ОГРН
1026605766439), (категория риска – чрезвычайно высокий риск, класс (категория) опасности – 1
класс)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующего Огородниковой Натальи Александровны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от «02» февраля 2021 года, № 155, ст. 6.
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

08.02.2021 с 13 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

20.02.2021 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена плановая, выездная проверка инспектором отделения НД и ПР (по Чкаловскому
району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области Лыжиным Константином Александровичем

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их)
проверку

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ВОСПИТАННИКОВ № 424, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 2Б

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Огородниковой Н.А., заведующей

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь на лестничную клетку (2 этаж между	ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический	10.02.2022	

	помещениями 98 и 117 по тех. паспорту).	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16(д) ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479		
2	На лестничных клетках допущено размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадок лестниц.	ст. 4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020; п.6.32* СНИП 21-01-97*	10.02.2022	
3	Не соблюдаются требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей (в помещениях групповых ячеек и в музыкальном зале не слышно звуковых сигналов СОУЭ).	с.46, ч.1 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, 83, 84, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479; пп. 3.14-3.16, п. 3.22 НПБ 104-03; раздел 4 СП 3.13130.2009	10.02.2022	
4	При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в тексте содержатся слова, способные вызвать панику.	ст. 4, ст. 6, ст.84 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 таблица 2 п. 1 примечание СП 3 13130.2009; раздел 5 таблица 2 п. 6 примечание НПБ 104-03	10.02.2022	
5	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 52 пп.6; п. 13 ППР в	10.02.2022	

		РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; СНиП 21-01-97* п. 7.12*	
6	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре достигли предельного состояния срока службы.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83, 91, 103; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	10.02.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«20» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«20» февраля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Огородникова Наталья Александровна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022